

ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды за январь 2014 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальник»

Насосная 4 подъема

Год, число, месяц	Место отбора	Тем- пера- тура, °С	Цвет- ность, град	Мут- ность, мг/дм ³	Прив- кус, балл	Запах, балл		Железо, мг/дм ³	pH	Ортофос- фат	Хлор Остаточ- ный свобод- ный мг/дм ³	Хлор Остаточ- ный связан- ный мг/дм ³	Жест- кость, мг/дм ³	Щелоч- ность, мг/дм ³	Окисля- емость, мг/дм ³	Сухой остаток мг/дм ³	Хлори- ды, мг/дм ³	Суль- фаты, мг/дм ³	Нитра- ты, мг/дм ³	Нитри- ты, мг/дм ³	Ам- миак, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ
						20°	60°																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Старошерби- новская насосная 24.01.2014		14	11,7	0,50	0	0		0,10	7,78		<0,3		0,65		1,6				1,8	< 0,003	<0,05	6	0	0

Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Балашов Н.Н.

Руководитель ИЛЦ

Корелов Д.Ф.

