

# ОТЧЕТ

## РЕЗУЛЬТАТЫ

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды за апрель 2015 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

| № п/п | Населенный пункт      | Место отбора пробы  | Дата отбора | Температура °С | Цветность, град | Мутность, мг/дм <sup>3</sup> | Остат. Хлор, мг/дм <sup>3</sup> | Привкус, балл | Запах, балл | ОМЧ | ОКБ | ТКБ |
|-------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|
| 1     | 2                     | 3                   | 4           | 5              | 6               | 7                            | 8                               | 9             | 10          | 11  | 12  | 13  |
| 1.    | с. Шабельское         | ВК                  | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,58                         | <0,3                            | 0             | 0           | 6   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Советов, 13     | 15.04.2015  | 14             | 11,0            | 0,60                         | <0,3                            | 0             | 0           | 4   | 0   | 0   |
| 2.    | с. Глафировка         | ВК                  | 15.04.2015  | 14             | 11,1            | 0,57                         | <0,3                            | 0             | 0           | 4   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Кирова, 10      | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,57                         | <0,3                            | 0             | 0           | 5   | 0   | 0   |
| 3.    | с. Николаевка         | ВК                  | 15.04.2015  | 14             | 11,0            | 0,60                         | <0,3                            | 0             | 0           | 6   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Горького, 53    | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,57                         | <0,3                            | 0             | 0           | 6   | 0   | 0   |
| 4.    | с. Ей-Укрепление      | Насосная станция    | 15.04.2015  | 14             | 10,8            | 0,56                         | <0,3                            | 0             | 0           | 5   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Суворова, 17    | 15.04.2015  | 14             | 11,0            | 0,59                         | <0,3                            | 0             | 0           | 4   | 0   | 0   |
| 5.    | с. Екатериновка       | Насосная станция    | 15.04.2015  | 14             | 11,0            | 0,60                         | <0,3                            | 0             | 0           | 4   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Московская, 21  | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,58                         | <0,3                            | 0             | 0           | 4   | 0   | 0   |
| 6.    | п. Восточный          | ВК                  | 15.04.2015  | 14             | 11,2            | 0,60                         | <0,3                            | 0             | 0           | 3   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Энгельса, 30    | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,63                         | <0,3                            | 0             | 0           | 3   | 0   | 0   |
| 7.    | п. Щербиновский       | ВК                  | 15.04.2015  | 14             | 11,1            | 0,59                         | <0,3                            | 0             | 0           | 2   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Ленина, 30      | 15.04.2015  | 14             | 11,0            | 0,58                         | <0,3                            | 0             | 0           | 3   | 0   | 0   |
| 8.    | п. Северный           | ВК                  | 15.04.2015  | 14             | 10,8            | 0,57                         | <0,3                            | 0             | 0           | 2   | 0   | 0   |
|       |                       | ул. Октябрьская, 47 | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,57                         | <0,3                            | 0             | 0           | 3   | 0   | 0   |
| 9.    | ст. Старощербиновская | ул. Советов, 134    | 15.04.2015  | 14             | 11,0            | 0,60                         | <0,3                            | 0             | 0           | 4   | 0   | 0   |
| 10.   | ст. Старощербиновская | ул. Советов, 37     | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,58                         | <0,3                            | 0             | 0           | 4   | 0   | 0   |
| 11.   | ст. Старощербиновская | ж/д вокзал          | 15.04.2015  | 14             | 10,8            | 0,59                         | <0,3                            | 0             | 0           | 5   | 0   | 0   |
| 12.   | ст. Старощербиновская | ул. Тельмана, 146   | 15.04.2015  | 14             | 10,9            | 0,57                         | <0,3                            | 0             | 0           | 3   | 0   | 0   |