

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	14.05.2014	14	10,9	0,55	<0,3	0	0	0	0	0
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	14.05.2014	14	10,6	0,50	<0,3	0	0	0	0	0
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	14.05.2014	14	10,7	0,56	<0,3	0	0	0	0	0
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	14.05.2014	14	10,7	0,59	0,23	0	0	0	0	0
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	14.05.2014	14	10,6	0,55	<0,3	0	0	0	0	0
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	14.05.2014	14	10,8	0,58	<0,3	0	0	0	0	0
19.	ст. Старощербиновская	насосная	14.05.2014	14	10,7	0,56	0,24	0	0	0	0	0
20.	ст. Новощербиновская	насосная	14.05.2014	14	10,7	0,55	<0,3	0	0	0	0	0
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	14.05.2014	14	10,8	0,57	<0,3	0	0	0	0	0
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	14.05.2014	14	10,9	0,58	<0,3	0	0	0	0	0
23.	с. Екатериновка	РВЧ 1	14.05.2014	14	10,7	0,55	0,75	0	1	0	0	0
24.	с. Екатериновка	РВЧ 2	14.05.2014	14	10,6	0,53	0,80	0	1	0	0	0
25.	с. Николаевка	РВЧ 1	14.05.2014	14	10,6	0,55	0,70	0	1	0	0	0
26.	с. Николаевка	РВЧ 2	14.05.2014	14	10,7	0,55	0,77	0	1	0	0	0
27.	ст. Новощербиновская	резервуар	14.05.2014	14	10,6	0,50	<0,3	0	0	0	0	0

рН (водородный показатель) 14.05.2014 года: п. 23 – 7,94; п. 24 – 7,93; п. 25 – 7,95; п. 26 – 7,95; п. 27 – 7,80.

Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Балашов Н.Н.

Руководитель ИЛЦ

Корелов Д.Ф.

