

# ОТЧЕТ

## РЕЗУЛЬТАТЫ

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в июне 2016 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

КОПИЯ ВЕРНА

ООО «Щербиновский коммунальщик»

2016 г.

директор

А. И. Какабр

№ п/п	Населенный пункт	Место отбора пробы	Дата отбора	Температура °С	Цветность, град	Мутность, мг/дм³	Остат. Хлор, мг/дм³	Привкус, балл	Запах, балл	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Соотв. ГН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	с. Шабельское	БК	08.06.2016	14	11,3	0,63	<0,3	0	0	4	0	0	Да
		ул. Советов, 13	08.06.2016	14	11,3	0,63	<0,3	0	0	5	0	0	Да
2.	с. Глафировка	БК	08.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	5	0	0	Да
		ул. Кирова, 10	08.06.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	6	0	0	Да
3.	с. Николаевка	БК	08.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	5	0	0	Да
		ул. Горького, 53	08.06.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	4	0	0	Да
4.	с. Ей-Укрепление	Насосная станция	08.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	Да
		ул. Суворова, 17	08.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	Да
5.	с. Екатериновка	Насосная станция	08.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	5	0	0	Да
		ул. Московская, 21	08.06.2016	14	11,3	0,63	<0,3	0	0	6	0	0	Да
6.	п. Восточный	БК	08.06.2016	14	11,3	0,63	<0,3	0	0	3	0	0	Да
		ул. Энгельса, 30	08.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	2	0	0	Да
7.	п. Щербиновский	БК	08.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	2	0	0	Да
		ул. Ленина, 30	08.06.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	2	0	0	Да
8.	п. Северный	БК	08.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	3	0	0	Да
		ул. Октябрьская, 47	08.06.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	4	0	0	Да
9.	ст. Старощербиновская	ул. Советов, 134	08.06.2016	14	10,8	0,57	<0,3	0	0	4	0	0	Да
10.	ст. Старощербиновская	ул. Советов, 37	08.06.2016	14	10,8	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	Да
11.	ст. Старощербиновская	ж/д вокзал	08.06.2016	14	10,6	0,50	<0,3	0	0	5	0	0	Да
12.	ст. Старощербиновская	ул. Тельмана, 146	08.06.2016	14	10,8	0,50	<0,3	0	0	3	0	0	Да